CONTROLERAPPORT

Zaaknummer: 06547396

Gegevens controle

Bezoekadres : Vliegbasis Volkel ACC locatie Zuid
Vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10, 5408 SM, Volkel
Postbus 10150, 5408 ZW, Volkel, MPC 86A

Contactpersoon : [redacted] (vliegbasis Volkel)

Postadres : Ministerie van Defensie
Object Vergunninghouder ACC
[redacted]
Postbus 8762
4820 BB BREDA
MPC 86A

Gesproken met : [redacted]

Toezichthouder(s) : [redacted]

Toezichtsbezoek en geconstateerde overtreding

Op 20 januari 2026 heb ik een toezichtsbezoek uitgevoerd bij Vliegbasis Volkel.
Het doel van dit controlebezoek was om vast te stellen of er nog steeds en in welke mate er sprake is van een overtreding. Hierover is de object vergunninghouder [redacted] op 27 mei 2025 aangeschreven middels een waarschuwing.
De overtreding is het in oppervlaktewater brengen van een verontreinigde stof. Deze verontreinigende stof is PFAS.

Vanuit het terrein van Vliegbasis Volkel wordt hemelwater, drainagewater verzamelt in een oppervlaktewater, plaatselijk bekend als [redacted], vanuit hier wordt het overvloedige water geloosd via een pompput geloosd op de watergang gelegen aan de Nieuwedijk.

Daar waar het water op de Eessenloop komt heb ik een watermonster genomen, dit is een geschikt monsternamepunt. Voorafgaand aan de monstername heb ik telefonisch contact gehad met [redacted], zodat er vanuit Defensie een medewerker aanwezig zou kunnen zijn. Tijdens de monstername is er echter niemand bij aanwezig geweest**.**

Op dezelfde dag heb ik de monsters aangeboden aan het lab.

Verontreiniging met PFAS 20 01 2026
Op 10 februari 2026 ontvingen wij van het laboratorium de analyseresultaten.
Uit de analyseresultaten is gebleken dat er PFAS-stoffen zijn geloosd op het oppervlaktewater gelegen naast de Nieuwedijk. Hier is geen omgevingsvergunning voor afgegeven. Zie bijgevoegde analyseresultaten.

Het zonder vergunning lozen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam is verboden op grond van artikel 2.193 van de Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 juncto artikel 5.3. van de Omgevingswet.

Reactie op uw stukken van 27 november 2025 van de defensieprojectgroep PFAS
In onze brief van 27 mei 2025 én 10 juni 2024 hebben wij u verzocht ons aan te tonen hoe het PFAS in het naar het oppervlaktewater afstromende water terecht is gekomen.

Op donderdag 27 december ontvingen wij van u de volgende documenten;
- 20251124 Reactiebrief ACC Volkel PFAS in oppervlaktewater signed;
- 45H03 VLB Volkel plan van aanpak terugdringen PFAS in lozingswater RVB 2025-11;
- 45H03 VLB Volkel rapport risicobeoordeling bodemverontreiniging PFAS 7 november 2024 TTE 39043(door ons al eerder ontvangen en reactie op gegeven);
- 45H03 Vlb Volkel notitie saneringsmogelijkheden PFAS-verontreiniging (stap 2) TTE 2025 (door ons al eerder ontvangen en reactie op gegeven).

Tijdens de controle van 20 januari hebben we mondeling een reactie gegeven op de door u aangeleverde documenten.

In de brief (20251124) geeft u onder andere aan;
- Dat u bezig bent met het een voorbereidende start van een bronnenonderzoek en dat het Rijksvastgoedbedrijf een plan van aanpak heeft gemaakt.
- Er wordt aangegeven dat het lozingspunt (door u aangewezen) niet het lozingspunt is, maar dat dit meer naar het oosten ligt.
- Een aantal locaties op de basis worden nog onderzocht. Onder andere wordt de afstroming naar oppervlaktewater onderzocht.

Onze reactie hierop
Tijdens de controle is niet aangetoond dat het afstromende water een andere lozingsroute volgt dan waar wij altijd van uit zijn gegaan. Deze is zoals die bij de medewerkers van de locatie (navraag is gedaan bij de brandweer van de basis) altijd aan ons verteld is en wat overeenkomstig is met onze gegevens.
Dit is belangrijk omdat anders al onze gegevens onjuist zouden zijn geweest.

Het bronnenonderzoek is besproken, het kan een manier zijn om de oorzaak van de bron te vinden.

In het ‘Plan van aanpak PFAS Vliegbasis Volkel’staat onder andere hetvolgende:
- Het staat momenteel nog niet vast of de vliegbasis loost op deze watergang. De bij het Rijksvastgoedbedrijf bestaande gegevens van het afwateringssysteem wijzen op een directe lozing op het oostelijk gelegen [redacted] Duidelijkheid van de lozingssituatie door inzicht te verkrijgen in het afwateringssysteem is derhalve essentieel.
- Het is niet duidelijk of de basis PFAS houdend water loost.

Onze reactie hierop
Al op 14 mei 2024 hebben wij door middel van monstername aangetoond dat er sprake is van het lozen van PFAS op oppervlaktewater, wij hebben het ministerie van Defensie hier ook over geïnformeerd, evenals na al onze controle hierna. Ook op 20 januari 2026 is dit aangetoond, het bevreemd ons dan ook dat genoemd wordt ‘Het is niet duidelijk of de basis PFAS houdend water loost’. Er is namelijk geen enkele twijfel hierover.

Resultaten PFAS in water uit
Tijdens het gesprek werd de vraag gesteld in hoeverre onderzocht is of er nog PFAS in het huidige water van de crashtender aanwezig is. Om te helpen met de huidige onderzoeken heb ik aangeboden hier een monster van te nemen en dit te laten onderzoeken. Uit een straal water uit de crashtender heb ik met een emmer water geschept en een monster laten analyseren.
Zie de bijgevoegde resultaten.



Lozingspunt in oppervlaktewater gelegen naast de Nieuwedijk



Lozingspunt op kaartje bij cirkel

AQUON

Wateronderzoek en advies

Rapportnummer: R2602100113 / 1

Monsternummer	26-081777		Opm.: 1
Monsterpuntcode	835546		
Monsterpuntomschrijving	Vliegbasis Volkel lozing oppervlakte zuid		
Matrix	Oppervlaktewater		
Type bemonstering	Steekmonster	**Begindiepte monsterneming**	0
Soort onderzoek	Controle	**Einddiepte monsterneming**	0
Contramonster	Nee		
Monsternemingsdatum/tijd	20-01-2026 14:15		
Begindatum/tijd monsterneming			
Einddatum/tijd monsterneming			
Ontvangstdatum monster	22-01-2026 19:11		
Vrijgavedatum monster	10-02-2026 18:41		
Opmerking klant	Monster door [redacted] J		

PFAS ***AQUON***

Vloeistofchromatografie-massaspect.-massaspect. (Hoge Druk)

Parameteromschrijving	*Resultaat*	*Eenheid*	*Hoedanigheid*	*Normen*	*Opm*
perfluorbutaanzuur	8.85	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorpentaanzuur	6.62	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorhexaanzuur	7.25	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorheptaanzuur	4.07	ng/l	Niet van toepassing	1	
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	1.99	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluoroctaanzuur	11.5	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluornonaanzuur	0.287	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluordecaanzuur	0.153	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorundecaanzuur	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluordodecaanzuur	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluortridecaanzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluortetradecaanzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur	0.305	ng/l	Niet van toepassing	1	
ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorbutaansulfonzuur	3.99	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluor-1-pentaansulfonzuur	2.56	ng/l	Niet van toepassing	1	
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren	7.19	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluorhexaansulfonzuur	41.7	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluor-1-heptaansulfonzuur	0.700	ng/l	Niet van toepassing	1	
som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	19.8	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	23.5	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluornonaan-1-sulfonzuur	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluor-1-decaansulfonzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	4.25	ng/l	Niet van toepassing	1	
2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	0.157	ng/l	Niet van toepassing	1	
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<0.200	ng/l	Niet van toepassing	1	
N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<0.050	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
perfluoroctaansulfonamide	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<0.100	ng/l	Niet van toepassing	1	
11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<0.200	ng/l	Niet van toepassing	1	
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur	43.3	ng/l	Niet van toepassing	1	
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur	13.5	ng/l	Niet van toepassing	1	
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur	48.9	ng/l	Niet van toepassing	1	

Bemonstering t.b.v. V&H (extern) ***Extern***

Parameteromschrijving	*Resultaat*	*Eenheid*	*Hoedanigheid*	*Normen*	*Opm*
Bemonstering t.b.v. V&H	1				1

Overzicht opmerkingen

1 Monstername is niet door AQUON uitgevoerd. Bemonsteringsdata en tijdstippen, type bemonstering en monsterpuntcode zijn overgenomen zoals dit is verstrekt. Resultaten zijn van toepassing op het monster zoals dit is ontvangen. De aangeleverde info kan van invloed zijn op de geldigheid van het resultaat.

Analyseresultaten van lozing op oppervlaktewater

Rapportnummer: R2602230019 / 1

Monsternummer	26-081776		Opm.: 1
Monsterpuntcode	832239		
Monsterpuntomschrijving	Adhoc monster [redacted] J		
Matrix	Afvalwater		
Type bemonstering	Steekmonster	**Begindiepte monsterneming**	0
Soort onderzoek	Standaard	**Einddiepte monsterneming**	0
Contramonster	Nee		
Monsternemingsdatum/tijd	20-01-2026 13:45		
Begindatum/tijd monsterneming			
Einddatum/tijd monsterneming			
Ontvangstdatum monster	22-01-2026 19:11		
Vrijgavedatum monster	23-02-2026 16:00		
Opmerking klant	monster door [redacted] J		

PFAS

Vloeistofchromatografie-massaspect.-massaspect. (Hoge Druk)

Parameteromschrijving	*Resultaat*	*Eenheid*	*Hoedanigheid*
perfluorbutaanzuur	<5.00	ng/l	Niet van toepassing
perfluorpentaanzuur	<5.00	ng/l	Niet van toepassing
perfluorhexaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluorheptaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
som vertakte perfluoroctaanzuur-isomeren	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluoroctaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluornonaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluordecaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluorundecaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluordodecaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluortridecaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluortetradecaanzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur	<0.500	ng/l	Niet van toepassing
ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat	<0.500	ng/l	Niet van toepassing
cis-hexadecafluor-2-deceenzuur	<5.00	ng/l	Niet van toepassing
perfluorbutaansulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluor-1-pentaansulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
som vertakte perfluorhexaansulfonzuur-isomeren	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluorhexaansulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluor-1-heptaansulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
som vertakte perfluoroctaansulfonzuur-isomeren	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluoroctaansulfonzuur (lineair)	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluornonaan-1-sulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluor-1-decaansulfonzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS)	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur (6:2 FTS)	55.7	ng/l	Niet van toepassing
2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS)	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
perfluoroctaansulfonamide	<2.50	ng/l	Niet van toepassing
9-chloorhexadecaanfluor-3-oxanon-1-sulfonzuur	<5.00	ng/l	Niet van toepassing
11-chlooreicosafluor-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur	<5.00	ng/l	Niet van toepassing
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur	3.50	ng/l	Niet van toepassing
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur	3.50	ng/l	Niet van toepassing
som lineair en vertakte perfluorhexaansulfonzuur	3.50	ng/l	Niet van toepassing

Bemonstering t.b.v. V&H (extern)

Analyseresultaten crashtender

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

B Art. 5.1 lid 1 sub b

Deze informatie kan de veiligheid van de Staat schaden

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen