Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: 11-04-2022 14:19
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Hoi [redacted],

Wij hebben destijds gekozen voor Neomycine als controleparameter omdat het juist een laag kookpunt heeft. Als Neomycine voldoende in de evaporateur wordt verwijderd is dat een indicatie dat de installatie goed werkt en dat andere antibiotica ook worden verwijderd. Dit hebben wij destijds met Intervet zo besproken en vastgelegd. Het gaat dus vooral om de werking van de installatie. Dus al men onder de 10 ug/l zit is dat een indicatie dat de installatie goed werkt.

Het bedrijf heeft een offerte van KWR zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:44
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Hoi [redacted],
Ik heb even de 2016-2017 correspondentie nagekeken. Moeilijk om iets te zeggen over neomycine. Ook gekeken op PUBchem.
Neomycine is weinig vluchtig. Dus waarop MSD baseert, dat Neomycine goede indicatorstof is voor overdampen vraag ik me nu af. Of had ik dit verkeerd onthouden?
Neomycine lijkt behoorlijk stabiel, maar adsorbeert redelijk aan klei en organische stof, dus ook aan zuiveringsslib. Toch worden emissies uit gemeentelijke zuiveringen mogelijk geacht.
LC50 water; er is een test waarin 90 µg/l is bepaald voor watervlo. Andere testen (veel) hogere waarden.

Dit alles overziend, ben ik met een rapportgrens van 10 µg/l maar ten dele tevreden. [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
onderzoeksmedewerker Watersystemen

T 073 [redacted]

W www.aaenmaas.nl/contact

Waterschap Aa en Maas

veilig voldoende schoon water

Van: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: zaterdag 9 april 2022 14:10
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD
Urgentie: Hoog

Hoi [redacted],

Zie onderstaande mail. Eerder hebben wij ingestemd om de werking van de evaporatorinstallatie bij intervet te controleren door de analyse op Neomycine. Deze stof heeft het laagste kookpunt en is daarom een goede gidsparameter voor de verwijdering van de andere stoffen. Uitgangspunt was de detectiegrens Neomycine van 0,1 ug/l. De evaporatorinstallatie zal naar behoren werken als Neomycine niet wordt aangetoond. Nu blijkt dat de door het lab gehanteerde detectiegrens 10 ug/l te zijn.

Volgens mij kunne wij de werking van de installatie nog steeds controleren met een hogere detectie grens of heb jij een andere mening hierover?

Graag reactie

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 15:40
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Hoi [redacted]

Even terugkomend op de evaporator. Ik heb de detectielimit met Arcadis en KWR besproken. Het blijkt dat er altijd een detectielimit van 10 ug/L was gehanteerd, ook bij alle ontwerp documenten en het ontwikkelen van de testmethode van KWR.
Het is me niet duidelijk waar de (ontwerp) detectie limiet van 0,1 ug/l op gebaseerd is.

Het ontwerp van de evaporator had een limiet van 50 kg/jaar voor antibiotica wat in de vergunning was opgenomen.

Uitgaande van een "worst-case" van "resultaat onder detectie limiet = detectie limiet (10 ug/l)" en maximale debiet van WWTP (120 000 l /d) = 10 x 120000 / 1000 / 1000 = 1,2 g/d = 438 g/jaar (op basis van 365 dagen).

Het huidige debiet is veel lager dan 120 m3/d, en vracht zal dus ook lager zijn dan bovenstaande rekenvoorbeeld.

KWR heeft recentelijk de monsters genomen van de afvalwater afkomstig van de evaporator. Op basis van deze monsters en zelfs met de detectielimit van 10 gu/L kunnen we al vaststellen of de evaporator na behoren werkt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06 [redacted]
www.msd-animal-health.com

MSD
Animal Health

From: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: dinsdag 29 maart 2022 16:27
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Subject: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Hoi [redacted]

Bedankt voor de informatie. Ik wacht het even af. Misschien moet je al wel kijken wat het betekent voor de controle van de werking van de evaporator. Misschien een andere gidsparameter.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 61 56 863

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 16:20
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Hoi [redacted]

Ik heb zojuist je voice-mail ingesproken over de nieuwe wending m.b.t. de Neomycine analyse. Het blijkt dat KWR een eigen methode heeft ontwikkeld wanneer MSD met evaporator ontwerp bezig was met een detectiegrens van 10 ug/L. Blijkbaar is de detectiegrens van 0,1 ug/L onjuist in de vergunning aanvraag opgenomen. Om de rapportagegrenswaarde van 0,1 ug/L te kunnen meten moet KWR nog onderzoeken of het mogelijk is om een zo een methode te ontwikkelen. Voorlopig meten we met de detectiegrens van 10 ug/L en wachten we op de reactie van KWR of ze de rapportagegrens in de toekomst kunnen bijstellen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06 [redacted]
www.msd-animal-health.com



From: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: donderdag 24 maart 2022 09:14
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Cc: [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Subject: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Hoi [redacted]

Dat is mooi. Ik zou graag een kopie willen hebben waaruit dat blijkt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 08:56
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>; [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Beste [redacted]

Het blijkt dat er verkeerde grenswaarde voor neomycine aan KWR zijn doorgegeven. De offerte wordt op de juiste detectiegrens van 0,1 ugL aangepast zodat het conform de uitgangspunten van het ontwerp wordt gecontroleerd op de juiste werking van de evaporator.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06[redacted]
www.msd-animal-health.com

From: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: donderdag 24 maart 2022 08:22
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>; [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Subject: FW: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Beste [redacted]

Ik heb het advies voor de omgevingsdienst klaar liggen maar stuit toch nog op een probleem met betrekking tot de analyse op Neomycine. In de offerte van KWR geven ze aan dat de rapportagegrens 10 ug/l is.

Eerder is door jullie aangegeven dat de werking van de evaporatorinstallatie gecontroleerd zal worden door de analyse op Neomycine. Deze stof heeft het laagste kookpunt en is daarom een goede gidsparameter voor de verwijdering van de andere stoffen. Uitgangspunt is de detectiegrens Neomycine van 0,1 ug/l. De evaporatorinstallatie zal naar behoren werken als Neomycine niet wordt aangetoond.

Met een rapportagegrens van 10 ug/l werkt deze redenering niet. In de offerte staat ook nog dat matrixeffecten in de aangeleverde monsters de rapportagegrens mogelijk bijgesteld wordt. De conclusie is dat er een analysemethode moet zijn op Neomycine die op directieniveau zit.

In afwachting van jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted]<[redacted]@merck.com>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 10:27
Aan: [redacted]<[redacted]@aaenmaas.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Hoi [redacted]

We hebben getwijfeld over de frequentie van monstername. Uiteindelijk afgesproken 1 keer per kwartaal bemonsteren. Hierbij de offerte voor beeldvorming.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06 [redacted]
www.msd-animal-health.com
MSD Animal Health

From: [redacted]<[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: dinsdag 8 maart 2022 09:04
To: [redacted]<[redacted]@merck.com>
Subject: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Oke, hoe ziet het bemonsteringsplan eruit?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 09:01
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Beste [redacted]

Dat klopt – de installatie is nog niet op volle capaciteit aan het draaien en nog niet zo lang in bedrijf. Tot nu toe konden we allen de effectiviteit van de installatie meten. Die bedraagt ca. 92%.
Eind vorig jar zijn we gestart met opstellen van een bemonsteringsplan met KWR.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06[redacted]
www.msd-animal-health.com

MSD Animal Health

From: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: dinsdag 8 maart 2022 08:51
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Subject: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Beste [redacted]

Alvast bedankt. Ik zag dat de installatie pas in 2020 in gebruik is genomen. Wat laten de cijfers zien?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 08:48
Aan: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Hoi [redacted]

De methode om neomycine te bepalen is speciaal voor onze installatie door KWR Water Research Institute ontwikkeld. Ik probeer vandaag achter te komen wat voor methode ze gebruiken voor meomycine in onze afvalwater monsters. Echter zal het heel waarschijnlijk niet om 'standaard' NEN methodes gaan.

Groet,
[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
Sent: dinsdag 8 maart 2022 08:18
To: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>
Subject: RE: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

EXTERNAL EMAIL – Use caution with any links or file attachments.
Hoi [redacted]

Bedankt voor de aanvullende informatie. Het is duidelijk.

Ik heb nog één vraagje. Om de werking van de evaporator te controleren analyseren jullie op neomycin. Welke analysemethode (nen voorschrift) gebruiken jullie hiervoor?

Graag reactie zodat ik het advies kan afronden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener
waterschap Aa en Maas

T 073 [redacted]

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000

Van: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 16:30
Aan: [redacted] <[redacted]@odbn.nl>; [redacted] <[redacted]@aaenmaas.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@merck.com>
Onderwerp: aanvraag revisievergunning Intervet/MSD

Bedrijfseigendom-Proprietary

Beste [redacted]

Hierbij de gevraagde aanvullende informatie over de lozing van afvalwater:

- Correctie tegenstrijdigheid m.b.t. koelwater – op pagina 12 van de bijgevoegde notitie zijn de betreffende gegevens op een juiste manier beschreven
- Toelichting spuitplaats voor het (inwendig) schoonspuiten van vrachtwagens – op pagina 15 van de bijgevoegde notitie is een toelichting over de betreffende spuitplaats opgenomen

[redacted] de bijgevoegde Aerius berekeningen uitgevoerd met de versie van Aerius calculator van 17 feb 2022 en de bijgevoegde notitie zijn ook in het OLO geupload.

De reactie van [redacted] over externe veiligheid heb je als het goed is ook ontvangen.

Fijn weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31, 5830 AA Boxmeer
The Netherlands
[redacted]@merck.com
T 06 [redacted]
www.msd-animal-health.com
MSD Animal Health

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely

for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are

not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

Notice: This e-mail message, together with any attachments, contains information of Merck & Co., Inc. (2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey, USA 07033), and/or its affiliates Direct contact information for affiliates is available at http://www.merck.com/contact/contacts.html) that may be confidential, proprietary copyrighted and/or legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in error, please notify us immediately by reply e-mail and then delete it from your system.

DocuSign Envelope ID: E7253E7E-7EAA-4276-AC45-1823842ADBB8

Offerte

Groningenhaven 7
Postbus 1072
3430 BB Nieuwegein

T +31 30 606 95 11
I www.kwrwater.nl

Intervet International BV
T.a.v. [redacted]
Wim De Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer

Projectnummer 404086
Onderwerp Analyse van neomycine in water monsters
Datum 25 januari 2022
Kenmerk 22010043KA

Informatie
[redacted] +31 (0)30-6069522
[redacted]@kwrwater.nl

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek d.d. 19 januari 2022, ontvangt u hierbij de offerte voor de analyse van neomycine in afvalwater en destillaat water voor het kalenderjaar 2022.

Inleiding/Aanleiding
Het doel van dit project is om kwantitatief de concentratie van neomycine te bepalen in water monsters. Het gaat om het afvalwater wat een verdamper ingaat en het uitgaande destillaat water. Deze monsters worden aangeleverd door Intervet op een later af te spreken datum in 2022.

Aanpak, Opbrengsten en Planning
Bepaling van neomycine in water met behulp van UHPLC-QToF volgens een eigen methode.

Parameter	CAS nummer	Rapportagegrens in oppervlaktewater en afvalwater (µg/l)
Neomycine	1404-04-2	10

De methode is gevalideerd in oppervlaktewater en afvalwater. Door matrixeffecten in de aangeleverde monsters kan de rapportagegrens mogelijk bijgesteld worden.

Monster informatie:
- Monstervolume: minimaal 250 ml.
- Type fles: HDPE (op verzoek kan KWR deze aanleveren).
- De monsters direct na monstername invriezen bij -18°C of lager. De monsters worden dan door de opdrachtgever ingevroren aangeleverd bij KWR. Of direct na monstername naar KWR sturen zodat ze meteen bij KWR ingevroren kunnen worden.
- De monsters worden tot vier weken na de rapportage bewaard, waarna deze worden afgevoerd. Tenzij anders aangegeven door de opdrachtgever.

De resultaten worden digitaal (Pdf-document) via e-mail gerapporteerd, uiterlijk 8 weken na ontvangst van de monsters.

Handelsregister Regio Utrecht, 27279653
KWR Water Research Institute is de handelsnaam van KWR Water B.V.

DocuSign Envelope ID: E7253E7E-7EAA-4276-AC45-1823842ADBB8

Voor de planning en het aanleveren van monsters kunt u contact opnemen met [redacted] tel. +31 (0)30 [redacted] of e-mail [redacted]@kwrwater.nl. De projectmanager van dit project is [redacted] tel. +31 (0)30 [redacted] of e-mail [redacted]@kwrwater.nl.

Indien tijdens het onderzoek in belangrijke mate wordt afgeweken van de geplande werkzaamheden, zal hierover tijdig overleg met de opdrachtgever worden gevoerd, mede gezien de mogelijke financiële consequenties.

Expertise

KWR Water Research Institute ondersteunt drinkwaterbedrijven en andere opdrachtgevers in de publieke sector en daarbuiten met onderzoek en advies op het terrein van drinkwater, waterkwaliteit en waterbeheer. KWR bestrijkt het gehele traject van winning, behandeling, distributie en kwaliteitsbeoordeling van (drink)water en de daarmee verwante natuurontwikkeling en milieu- en gezondheidsaspecten.

KWR onderscheidt zich door bundeling van uiteenlopende wetenschappelijke, technische en beleidsondersteunende deskundigheden, variërend van hydrologie, ecologie, procestechnologie en distributietechniek tot analytische chemie, microbiologie, toxicologie en data analyse. Naast het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische Analyse (LMC) beschikt KWR over een laboratorium voor Microbiologie.

LMC speelt een belangrijke rol bij onderzoek, methode ontwikkeling en implementatie van methoden bij andere waterlaboratoria. Het laboratorium is sinds 1989 door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd (zie https://www.rva.nl/scopes/details/L479, nummer L479). In 1996 is daar de accreditatie voor ringonderzoeken bijgekomen (https://www.rva.nl/scopes/details/R005, nummer R005). KWR als geheel beschikt over het NEN-EN-ISO-9001:2015 certificaat (kwaliteitsmanagementsysteem) en is tevens langjarig gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001:2015 (milieuzorg).

Kosten en facturatie

De kosten zijn afhankelijk van het aantal gelijktijdig aangeleverde monsters per serie.

Analyse van neomycine	Kosten (€), excl. BTW
1-5 monsters	[redacted]
6-10 monsters	[redacted]
Projectmanagement, planning en kwaliteitsborging	Opgenomen in de analyseprijs

Wij beschouwen genoemd bedrag als bindend voor beide partijen, en brengen dit als volgt in rekening:

- 100% bij toesturen eindrapportage per serie

Wij hanteren een standaard betalingstermijn van dertig (30) dagen.

Voorwaarden en uitgangspunten

- Op deze offerte en alle afspraken en overeenkomsten tussen partijen zijn uitsluitend de leveringsvoorwaarden van KWR van toepassing, die als bijlage bij deze offerte zijn gevoegd en te downloaden zijn via www.kwrwater.nl/voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voornoemde leveringsvoorwaarden van KWR blijven bindend voor partijen. Verwijzingen naar enige andere algemene voorwaarden, voor of na het sluiten van deze overeenkomst door de opdrachtgever hebben geen rechtsgevolg.
  Door opdrachtverlening accepteert u de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van KWR.

DocuSign Envelope ID: E7253E7E-7EAA-4276-AC45-1823842ADBB8

- De ideeën en voorstellen in deze offerte en het projectplan zijn intellectueel eigendom van KWR Water B.V. en kunnen alleen ter kennis van anderen worden gebracht in overleg met KWR Water B.V.
- Uw eventuele opdrachtverlening ontvangen wij graag schriftelijk binnen de geldigheidsduur van deze offerte van acht weken, met verwijzing naar het in het briefhoofd vermelde projectnummer.

Ten slotte
Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereid deze aanbieding nader toe te lichten.
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
KWR Water Research Institute



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen